



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Краснодарского края
Прокуратура Абинского района

ул. Интернациональная, 37, г. Абинск, Россия 353320

т. 8-86150 5-36-07

23 ОКТ 2023

№

07-01-2023/2027-23-20030013

Директору МБУ ДО
«Станция юных технико»
пгт Ахтырский, ул. Ленина, 20,

Саяновой Н.А.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении нарушений федерального законодательства

Прокуратурой Абинского района проведена проверка исполнения законодательства о соблюдении прав инвалидов, в ходе которой установлено следующее.

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации).

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи устанавливается федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения, исходя из финансовых возможностей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, организаций.

В целях исполнения приведенных норма федерального законодательства утвержден Свод Правил 59.13330.2020, ГОСТ 51671-2020 722-724.

В ходе проведенной проверки установлено, что в учреждении частично отсутствует тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей (п. 5.1.10 СП 59.13330.2020), не имеется устройства вызова на

Прокуратура Абинского района
Краснодарского Края
№ 07-01-2023/2027-23-20030013

входе, на путях движения и в зоне оказания услуги (ГОСТ 51671-2020 722-724 п. 6.1.1 СП 59.13330.2020).

Перечисленные нарушения законодательства являются недопустимыми и подлежат безотлагательному устранению, а должностные лица, виновные в их допущении, привлечению к дисциплинарной ответственности.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 24, 28, 30 Федерального Закона Российской Федерации «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть данное представление с участием представителя прокуратуры Абинского района, заблаговременно уведомив о дате, времени и месте рассмотрения.

2. В месячный срок принять конкретные меры по устранению причин нарушений закона, а также причин и условий, способствующих нарушению закона.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных.

4. О результатах рассмотрения представления и мерах, принятых к устранению нарушений закона, сообщить в письменной форме.

Заместитель прокурора района
советник юстиции

Р.К. Совмиз

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 10485556620218183357344113440560018432977890985

Владелец Саянова Наталья Андреевна

Действителен с 21.05.2024 по 21.05.2025