

# ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

## 1. Информация об объекте

Наименование: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Дополнительного образования детей «Станция юных техников» муниципального образования Абинский район

Место нахождения (адрес): 353320, Россия, Краснодарский край, Абинский район, пос. Ахтырский, ул. Ленина, д.20

Форма собственности объекта: муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Дополнительного образования детей «Станция юных техников» муниципального образования Абинский район ИНН 2323017647, ОГРН 1022303380868. Вид права: оперативное управление.

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта 1.

## 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>2.1. Участки и территории</b>				
<b>Вход на территорию:</b>				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.1330.2016
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,5 см.	Соответствует	п. 5.1.5 СП 59.1330.2016
<b>Лестница на входе на территорию:</b>				
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	Отсутствует	Не требуется п. 5.1.12 СП 59.1330.2016
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.		п. 5.1.12 СП 59.1330.2016

<sup>1</sup> Требования СП 59.1330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п.5.1.12 СП 59.1330.2016
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие		п. 6.2.11 СП 59.1330.2016
- предупреждающая тактильно-контрастная полоса глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней	С	наличие		п. 5.1.12 СП 59.1330.2016
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие		п. 4.1.12
<b>Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:</b>	К	наличие	Отсутствует	п. 5.1.14, не требуется
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.		п.5.1.14 СП 59.1330.2016
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 5.1.14 СП 59.1330.2016
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п.5.1.15 СП 59.1330.2016
Поручни пандуса:			Отсутствует	Не требуется
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 5.1.15 СП 59.1330.2016
- на высоте	К	0,7 м.		п. 5.1.15 СП 59.1330.2016
- на высоте	О	0,9 м.		п. 5.1.15 СП 59.1330.2016
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 5.1.15 СП 59.1330.2016
<b>Автостоянка</b>			Отсутствует	Не требуется
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)		п. 5.2.1 СП 59.1330.2016
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5% (но не менее 1)		п. 5.2.1, п. 5.2.4 СП 59.1330.2016

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.		п.5.2.2 СП 59.1330.2016
Обозначение выделенного машино-места:				
- дорожной разметкой	О, С, Г, К	наличие		п. 5.2.1 СП 59.1330.2016
- дорожным знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие		п. 4.2.1 СП 59.1330.2016
Съезд/заезд с тротуара на парковку:			Отсутствует	Не требуется
- уклон	К	не более 10%		п. 5.1.8 СП 59.1330.2016
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.		п. 5.1.8 СП 59.1330.2016
<b>Путь к входу в здание:</b>				
- указатели направления движения	К	наличие	наличие	п. 5.1.3 СП 59.1330.2016
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.1330.2016
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.1330.2016
<b>Открытая лестница:</b>			Отсутствует	Не требуется
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.		п. 5.1.12 СП 59.1330.2016
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.		п. 5.1.12 СП 59.1330.2016
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 5.1.12 СП 59.1330.2016
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие		п. 6.2.11 СП 59.1330.2016
- предупреждающая тактильно-контрастная полоса глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней	С	наличие		п. 5.1.12 СП 59.1330.2016

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- контрастная окраска проступей <b>краевых ступеней</b>	С	наличие		п. 5.1.12 СП 59.1330.2016
<b>Пандус, дублирующий открытую лестницу:</b>	К	наличие	Отсутствует	п. 5.1.14, СП 59.1330.2016 не требуется
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.		п. 5.1.14 СП 59.1330.2016
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 5.1.14 СП 59.1330.2016
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 5.1.15 СП 59.1330.2016
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 5.1.15 СП 59.1330.2016
- на высоте	К	0,7 м.		п. 5.1.15 СП 59.1330.2016
- на высоте	О	0,9 м.		п. 5.1.15 СП 59.1330.2016
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 5.1.15 СП 59.1330.2016
<b>2.2. Вход</b>				
<b>Лестница на входе наружная:</b>			Отсутствует	Не требуется
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие		п. 6.1.2 СП 59.1330.2016
- поручни на высоте	О, С	90 см.		п. 6.2.11 СП 59.1330
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.		п. 5.1.12 СП 59.1330.2016
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.		п. 5.1.12 СП 59.1330.2016
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 5.1.12 СП 59.1330.2016
<b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:</b>	К	наличие	наличие	п. 5.1.14 СП 59.1330.2016
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.1330.2016

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.1330.2016
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	Соответствует	п. 5.1.15 СП 59.1330.2016
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	наличие	п. 5.1.15 СП 59.1330.2016
- на высоте	К	0,7 м.	Соответствует	п. 5.1.15 СП 59.1330.2016
- на высоте	О	0,9 м.	Соответствует	п. 5.1.15 СП 59.1330.2016
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	Соответствует	п. 5.1.15 СП 59.1330.2016
<b>Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)</b>	К	наличие	Отсутствует	п.5.1.14 СП 59.1330.2016, не требуется
<b>Входная площадка</b>				
Размер входной площадки:				
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 х 2,2 м.	Соответствует	п. 6.1.4 СП 59.1330.2016
Поверхность покрытия входной площадки твердая, нескользкая	К, О, С	наличие	наличие	п. 6.1.4 СП 59.1330.2016
<b>Дверь входная наружная:</b>				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п.6.1.5 СП 59.1330.2016
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п.6.1.5 СП 59.1330.2016
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	наличие	п. 6.1.5 СП 59.1330.2016
<b>Тамбур (глубина х ширина)</b>	К	не менее 2,45 х 1,6 м.	Отсутствует	п. 6.1.7 СП 59.1330.2016, не требуется
<b>Дверь входная внутренняя:</b>				
- ширина проема одной створки двери в	К	не менее 0,9 м.	Отсутствует	Не требуется п.6.1.5 СП 59.1330.2016

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
свету				
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.		п.6.1.5 СП 59.1330.2016
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие		п.6.1.5 СП 59.1330.2016
<b>2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1</b>				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 6.2.1 СП 59.1330.2016
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п.6.2.2 СП 59.1330.2016
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.1330.2016
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.1330.2016
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
- на стенах	С	не более 10 см.	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.1330.2016
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.1330.2016
<b>Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)</b>			Отсутствует	Не требуется
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие		п. 6.2.8 СП 59.1330.2016
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие		п. 6.2.11 СП 59.1330.2016
Поручни на высоте	О, С	90 см.		п. 6.2.11 СП 59.1330.2016
Дополнительные разделительные двухсторонние поручни (при ширине лестницы на основном входе 4,0 м и более)	О,С	наличие		п. 6.1.2 СП 59.1330.2016
Горизонтальное завершение поручня	С, О	не менее 30 см.		п. 6.2.11 СП 59.1330.2016

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
вверху и внизу с не травмирующим окончанием				
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие		п. 6.2.12 СП 59.1330.2016
Предупреждающая тактильная полоса верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша	С	наличие		п. 5.2.12, п. 6.2.8 СП 59.1330.2016
<b>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги):</b>			Отсутствует	Не требуется
- высота одного подъема	К, О	не более 0,45 м.		п. 6.2.9 СП 59.1330.2016
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)		п. 6.2.9 СП 59.1330.2016
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)		п. 6.2.9 СП 59.1330.2016
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.		п. 6.2.9 СП 59.1330.2016
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие		п. 6.2.11 СП 59.1330.2016
- на высоте	К	0,7 м.		п. 6.2.11 СП 59.1330.2016
- на высоте	О	0,9 м.		п. 6.2.11 СП 59.1330.2016
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 6.2.11 СП 59.1330.2016
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.		п. 6.2.11 СП 59.1330.2016
<b>Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.</b>	К, О	наличие	Отсутствует	п. 5.2.14; п.6.2.13 СП 59.1330.2016 , не требуется
<b>Дверь входная внутренняя (в зону</b>			Отсутствует	Не требуется

Функциональные зоны / элементы объекта оказания услуги):	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.		п. 6.1.5 СП 59.1330.2016
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.		п. 6.1.5 СП 59.1330.2016
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие		п. 6.1.6 СП 59.1330.2016
<b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:</b>			Отсутствует	Не требуется
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,1 x 1,4 м.		п. 6.2.14 СП 59.1330.2016
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,9 м.		п. 6.2.13 СП 59.1330.2016
- цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м, контрастное по отношению к фону стены, на высоте 1,5 м напротив выхода из лифта (при отсутствии стены напротив выхода - на боковом откосе входного проема в лифт)	С	наличие		п. 6.2.16 СП 59.1330.2016
<b>2.4. Зона оказания услуги<sup>3</sup> – этаж 1.</b>				
<b>Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.</b>				
Места для инвалидов в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения	К,О,С,Г	не менее 5%, но не менее одного места	Соответствует	п. 8.1.3 СП 59.1330.2016
Размер технологического и иного оборудования:				

<sup>3</sup> При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.1330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).



Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
- при расположении сбоку	К	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.1330.2016
- при фронтальном подходе	К	не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.1330.2016
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,8-0,85 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.1330.2016
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.1330.2016
В аудиториях, зрительных и лекцион- ных залах на 50 чел. и более, оборудо- ванных фиксированными сидячими местами, оборудование мест для инва- лидов, в том числе:	К, О, С, Г	не менее 5%	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.1330.2016
мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 0,75% (но не менее од- ного места)	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.1330.2016
<b>Предприятия торговли</b>			Отсутствует	Не требуется
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.		п. 8.1.7 СП 59.1330.2016
Количество доступных расчетно- кассовых постов	К	не менее 1		п.8.4.2 СП 59.1330.2016
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,2 м.		п. 8.4.2 СП 59.1330.2016
<b>Предприятия питания</b>			Отсутствует	Не требуется
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.		п. 8.4.7 СП 59.1330.2016
Стол высотой не менее 0,8-0,85 м.	К	не менее 1		п. 8.4.7 СП 59.1330.2016

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Ширина рабочего фронта прилавка. Стойки, барьера и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м		п. 8.1.7 СП 59.1330.2016
<b>Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.</b>			Отсутствует	Не требуется
Часть стойки-барьера регистрации (В х Ш)	К	не менее 0,85 х 1,0		п. 8.1.7 СП 59.1330.2016
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%		п. 7.1.1 СП 59.1330.2016
Входная дверь в номер:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.		п. 6.2.4 СП 59.1330.2016
- высота порога	К	не более 1,4 см.		п. 6.2.4 СП 59.1330.2016
Диаметр зоны для самостоятельного разворота на кресле-коляске	К	не менее 1,4 м.		п. 6.2.2 СП 59.1330.2016
Ширина подхода к оборудованию и мебели	К	не менее 0,9 м		п. 6.2.2 СП 59.1330.2016
Туалет в номере (на этаже):				
Габариты кабины уборной (ширина/глубина)	К	1,65 м х 2,2 м		п. 6.3.3 СП 59.1330.2016
- ширина дверного проема	К	не менее 0,9 м.		п. 6.3.3 СП 59.1330.2016
- высота порога	К	не более 1,4 см.		п. 6.1.5 СП 59.1330.2016
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м.		п. 6.3.3 СП 59.1330.2016
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.		п. 6.3.3 СП 59.1330.2016
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие		п. 6.3.3 СП 59.1330.2016
<b>Обслуживание в кабинете:</b>				

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.1330.2016
- высота порога	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.1330.2016
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.1330.2016
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.1330.2016
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,5 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.1330.2016
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.1330.2016
<b>2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж</b>				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	5% (но не менее 1)	Соответствует	п.6.3.2 СП 59.1330.2016
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери	К,О,С,Г	наличие	наличие	п.6.3.6 СП 59.1330.2016
Размер кабины (ширина х глубина)	К	не менее 1,65 х 2,2 м.	Соответствует	п.6.3.3 СП 59.1330.2016
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п.6.3.3 СП 59.1330.2016
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м.	Соответствует	п.6.3.3 СП 59.1330.2016
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п.6.3.3 СП 59.1330.2016
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	наличие	п.6.3.3 СП 59.1330.2016
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	наличие	п.6.3.6 СП 59.1330.2016

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
<b>2.6. Средства информации – этаж 1</b>				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, О, С, Г	наличие	наличие	п. 6.5.1 СП 59.1330.2016
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м. с дублирование рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	наличие	п. 6.5.9 СП 59.1330.2016
Речевые информаторы	С	наличие	Отсутствует	п.6.5.6 СП 59.1330.2016, не требуется

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	+
Вход	+	+	+	#
Пути движения	+	+	+	#
Зона оказания услуги	+	+	+	#
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	+	+
Средства информации	+	+	+	+

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X	X	X	X	X
Объект недоступен					

X\* - с учетом минимальных потребностей

## 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Соответствует.
Вход	Соответствует.
Пути движения	Соответствует.
Зона оказания услуги	Соответствует.
Санитарно-гигиеническое помещение	Соответствует.
Средства Информации	Соответствует.

«09» октября 2020г.  
Дата составления Паспорта

Специалист 2-го разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения УСЗН в Абинском районе



Е.А. Ковбанина